

Bewertung „Barrierefreies WC“



Rathaus Abtei • 41061 Mönchengladbach

13.1.2026

Foto-Dokumentation


Zugang zum Objekt






Zugang zum WC



Der WC-Raum



Die Ausstattung



Bewertungsergebnisse

Stufen am Eingang des Objektes	👍
Weg zum WC	👍
Tür zum WC	👍
Wendemöglichkeit im WC-Raum	👍
WC-Becken	👍
Stützgriffe	👍
Toilettenpapierhalter	👍
Umkreis um WC	👍
Papierhandtuchspender	👍
Seifenspender	👍
Spiegel	👍
Waschtisch	👍
Zuziehstange Tür	👍
Abfallbehälter	👍
Hygienebeutelspender	👍
Notrufeinrichtung	👉
Raumgröße	👍
Wegweisung/Beschilderung zum WC	👍
EURO-Schlüssel	👍

Gesamtbewertung des WC



Bedingungen
erfüllt



Bedingung nicht erfüllt,
Zustand tolerierbar



Bedingungen
nicht erfüllt

Öffnungszeiten

Rathaus Abtei		Verfügbarkeit "Nette Toilette"															
Öffnungs-dauer (Mo ... So)	37,0 Stunden	07:00 Uhr	08:00 Uhr	09:00 Uhr	10:00 Uhr	11:00 Uhr	12:00 Uhr	13:00 Uhr	14:00 Uhr	15:00 Uhr	16:00 Uhr	17:00 Uhr	18:00 Uhr	19:00 Uhr	20:00 Uhr	21:00 Uhr	22:00 Uhr
Montag	8,0 Stunden																
Dienstag	8,0 Stunden																
Mittwoch	8,0 Stunden																
Donnerstag	8,0 Stunden																
Freitag	5,0 Stunden																
Samstag	0,0 Stunden																
Sonntag	0,0 Stunden																
feiertags	0,0 Stunden																

Nach Angaben auf der Homepage der Stadt Mönchengladbach steht das dort als „barrierefrei“ deklarierte WC als „Nette Toilette“ an sechs Tagen zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.


Zusammenfassende Feststellungen

Dieses Objekt ist barrierefrei.

WC-Raum und -Ausstattung genügen den Anforderungen aus DIN 18040-1 [R].

Rollstuhlgerechtes WC gem. DIN 18040-1 [R]

Beispiel für eine rollstuhlgerechte Planung für öffentlich zugängliche Gebäude,
Bewegungsfläche im öffentlichen WC:



- | | |
|---|---|
| → 1 WC-Becken, Sitzhöhe $h = 46-48$ cm | → 10 Waschtisch, unterfahrbar, Vorderkante $h \leq 80$ cm |
| → 2 Rückenstütze | → 11 Zuziehstange, $h = 85$ cm |
| → 3 Stützgriff, hochklappbar | → 12 Abfallbehälter, selbstschließend |
| → 4 keine Ausstattung im Umkreis von 90 cm um WC | → 13 Hygienebeutelspender, Bedienung $h = 85-100$ cm |
| → 5 Papierhandtuchbehälter | → 14 Kleiderhaken, $h = 85$ cm |
| → 6 Papierhandtuchspender, Bedienung $h = 85-100$ cm | → 15 Kleiderhaken, $h = 150$ cm |
| → 7 Seifenspende, Bedienung $h = 85-100$ cm | → 16 Notruf-Schnurzug, Schnur horizontal $h = 10$ cm, über Umlenkrollen an den Wänden entlang |
| → 8 Spiegel, im Sitzen einsehbar, Spiegel $h \geq 100$ cm | |
| → 9 Türdrücker/Lichtschalter $h = 85-105$ cm, | |
| * Empfehlung $h = 105$ cm | |

	Bewertungskriterium	Feststellung (falls signifikant abweichend)			
	Keine Stufe am Eingang des Objektes		x		
	Keine Stufe auf dem Weg zum WC-Raum		x		
	Tür zum WC-Raum öffnet sich nach außen		x		
	Wendemöglichkeit im WC-Raum mindestens 1,5 Meter		x		
1	WC-Becken, Sitzhöhe h = 46-48 cm		x		
3	Stützgriff, hochklappbar		x		
	Toilettenpapierhalter		x		
4	Keine Ausstattung im Umkreis von 90 cm um WC		x		
6	Papierhandtuchspender, Bedienung h = 85-100 cm		x		
7	Seifenspende, Bedienung h = 85-100 cm		x		
8	Spiegel, im Sitzen einsehbar Spiegel > 100 cm		x		
10	Waschtisch, unterfahrbar, Vorderkante h < 80 cm		x		
11	Zuziehstangen an Türinnenseite, h = 85 cm	Nicht erforderlich, da sich die Tür elektrisch schließen und öffnen lässt (Taster)	x		
12	Abfallbehälter, selbstschließend		x		
13	Hygienebeutelspender, Bedienung h = 85-100 cm		x		
16	Notrufschnurzug, horizontal h = 10 cm, über Umlenkrollen an den Wänden entlang	Notrufschnur lediglich im Bereich des Waschtisches		x	
	Raumgröße Breite = 250 cm, Tiefe = 230 cm		x		
	Wegweisung/Beschilderung zum WC	Wegweisung durch Personal an der Pforte	x		
	EURO-Schlüssel zum Öffnen der WC-Tür	Siehe auch 11	x		



Bedingung erfüllt



Bedingung nicht erfüllt, Zustand tolerierbar



Bedingung **nicht** erfüllt